

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа №222»

«Согласовано»  
Постановлением профсоюзного комитета  
Протокол № \_\_\_\_\_ от « 11 » 01 2016г.  
Е.Ю.Золотарева



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГБОУ Школа №222  
Н.А.Баскакова  
« 11 » 01 2016 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
о мерах пожарной безопасности

ИОТ - 001– 2016

---

Москва - 2016

## **1. Общие требования безопасности**

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и являются обязательной для исполнения всеми работниками всего комплекса ГБОУ Школа №222.

1.2. Все работники ГБОУ Школа №222 допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным директором ГБОУ Школа №222.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по пожарной безопасности.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.**

2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на завхозов каждого структурного подразделения комплекса ГБОУ Школа №222. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на охранника.

2.2. Территории ГБОУ Школа №222 постоянно должны содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территорий.

2.3. Помещения зданий должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирают только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.7. На каждом этаже, на видном месте, должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором ГБОУ Школа №222.

2.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.9. По окончании занятий работники комплекса должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

## **2. Запрещается:**

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территориях комплекса.

2.2. Курить в помещениях ГБОУ Школа №222.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в зданиях СП обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в зданиях СП легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях ГБОУ Школа №222 при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

### **3. Действия при возникновении пожара**

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 01.

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю СП или заменяющему его работнику.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

**СОГЛАСОВАНО:**

*Ответственный за противопожарное  
состояние зданий ГБОУ Школа №222  
Л.Н. Андрианова* \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО:**

*Специалист по ОТ ГБОУ Школа №222  
Якунина А.В.* \_\_\_\_\_